

Viña del Mar, 30 de Diciembre del 2014.

LEFUCV S.A. - Camino Intercomunal N° 5465, 31-G2, Viña del Mar.

Correlativo N°1	N°Informe 42524	5 de 6
-----------------	-----------------	--------

RESULTADOS ENSAYOS					
Código Placa: RFH 12.5 mm / 1200x2400 BR			Fecha Fabricación: 26.11.2014 / 14:07 hrs		
Fecha Ensayo	Característica	Resultados (Promedio de las medidas)			Requisitos NCh 146/1.Of2000
		1	2	3	
15.12.2014	Espesor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5 ± 0.6 mm
	Tipo de Borde	BR	BR	BR	BR – BB – BC
	Profundidad de rebaje (mm)	1.50	1.51	1.48	0.5 a 1.9 mm
	Ancho de rebaje (mm)	47	49	49	40 a 80 mm
	Cuadratura (mm)	1	1	0	≤ 3 mm
	Ancho (mm)	1200	1199	1200	Tolerancia ±6 mm
	Largo (mm)	2399	2399	2399	Tolerancia ±6 mm
18.12.2014	Resistencia al impacto	13	14	14	Diámetro < 20 mm
--	Inmersión máxima (%)	--			5.0 %
--	Absorción superficial máxima (g)	--			2.0 g
18.12.2014	Resistencia a la llama (min) (1)	Tiempo promedio 5 probetas: 49 min / Cumple: Placa RF			RF tiempo > 30 min
30.12.2014	Resistencia a la flexión paralela cara y dorso (N)	314			> 180 N
30.12.2014	Resistencia a la flexión perpendicular cara y dorso (N)	825			> 500 N
15.12.2014	Control de terminaciones	Uniforme	Uniforme	Uniforme	--