

RESULTADOS ENSAYOS					
Código Placa: ST 10 mm / 1200x2400 BR				Fecha Fabricación: 05.12.2014 / 15:18 hrs	
Fecha Ensayo	Característica	Resultados (Promedio de las medidas)			Requisitos NCh 146/1.Of2000
		1	2	3	
17.12.2014	Espesor (mm)	10.0	10.0	10.0	10 ± 0.4 mm
	Tipo de Borde	BR	BR	BR	BR – BB – BC
	Profundidad de rebaje (mm)	1.44	1.40	1.48	0.5 a 1.9 mm
	Ancho de rebaje (mm)	48	48	47	40 a 80 mm
	Cuadratura (mm)	0	1	1	≤ 3 mm
	Ancho (mm)	1200	1200	1200	Tolerancia ±6 mm
	Largo (mm)	2399	2399	2399	Tolerancia ±6 mm
21.12.2014	Resistencia al impacto	14	15	14	Diámetro < 20 mm
--	Inmersión máxima (%)	--			5.0 %
--	Absorción superficial máxima (g)	--			2.0 g
--	Resistencia a la llama (min) (1)	--			RF tiempo > 30 min
30.12.2014	Resistencia a la flexión paralela cara y dorso (N)	221			> 140 N
30.12.2014	Resistencia a la flexión perpendicular cara y dorso (N)	602			> 370 N
17.12.2014	Control de terminaciones	Uniforme	Uniforme	Uniforme	--